

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Кировской области



И.В. Шульгин

**ПРОТОКОЛ**  
заседания комиссии по рассмотрению обращений  
по вопросам качества жилых помещений, предназначенных  
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  
при реализации областных адресных программ  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

18 ноября 2016 года

г. Киров

**Присутствовали:**

ШУЛЬГИН

Илья Вячеславович

— И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

ПЕРМИНОВ

Андрей Викторович

— заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, начальник управления государственного строительного надзора в Кировской области

БЕРЕЖНЫХ

Дмитрий Владимирович

— начальник инспекторского отдела по капитальному ремонту государственной жилищной инспекции Кировской области

МАЛЬЦЕВА

Людмила Геннадьевна

— начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (по согласованию)

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение результатов выездных проверок в целях контроля за устранением выявленных строительных дефектов в построенных в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы многоквартирных домах по адресам:

Зуевский район, г. Зуевка, ул. Первомайская, д. 20,  
Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская, д.87,  
Мурашинский район, г. Мураши, ул. Сельхозтехники, д.10,  
г. Киров, ул. 8 Марта, д. 3.

## СЛУШАЛИ:

О проведенных комиссией выездных проверках в целях контроля за устранением выявленных строительных дефектов в построенных в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы многоквартирных домах по адресам:

Зуевский район, г. Зуевка, ул. Первомайская, д. 20,  
Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская, д.87,  
Мурашинский район, г. Мураши, ул. Сельхозтехники, д.10,  
г. Киров, ул. 8 Марта, д. 3.

*Докладчик: Перминов А.В.*

Выступили: Бережных Д.В., Мальцева Л.Г.

Перминов А.В.

## РЕШИЛИ:

1. В ходе визуального осмотра комиссией многоквартирных домов по адресам:

Зуевский район, г. Зуевка, ул. Первомайская, д. 20 (отсутствие тепловой изоляции трубопроводов в подвале, нарушение защитного слоя арматуры монолитных заделок перекрытия над подвалом, разбалансировка системы отопления, вздутие рулонного покрытия кровли),

Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская, д.87 (трещины в отмостке, провисание стропил, разрушение кладки печи отопления в

жилом помещении № 2, попадание атмосферных осадков из вентиляционной шахты внутрь помещений),  
Мурашинский район, г. Мураши, ул. Сельхозтехники, д.10 (трещины в отмостке, каналы вытяжной вентиляции не выведены на кровлю, пластиковый сайдинг не доходит до низа подшива свесов кровли),  
г. Киров, ул. 8 Марта, д. 3 (сбои в работе системы вентиляции) было выявлено, что нарушения устранены.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:

направить в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства результаты проведенных осмотров вышеперечисленных многоквартирных домов. Срок до 25.11.2016.

Голосовали:

За – 4,

Против – 0,

Воздержались – 0.

Протокол вела



Е.С. Боровкова